

Date de l'échantillonnage : 2020-07

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	62	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	62	A			P30s				P30s	
2	< 2,0	P0s	62	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	62	A			P30s				P30s	
3	< 2,0	P0s	74	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	74	R			P30s				P30s	
4	< 2,0	P0s	94	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	94	R			P30s				P30s	
5	< 2,0	P0s	94	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	94	A			P30s				P30s	
6	< 2,0	P0s	44	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	44	R			P30s				P30s	
7	< 2,0	P0s	44	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	44	A			P30s				P30s	
8	< 2,0	P0s	43	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	43	R			P30s				P30s	
9	< 2,0	P0s	43	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	43	A			P30s				P30s	
10	< 2,0	P0s	35	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	35	R			P30s				P30s	
11	< 2,0	P0s	35	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	35	A			P30s				P30s	
12	< 2,0	P0s	17	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	17	R			P30s				P30s	

13	< 2,0	P0s	17	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	17	A		
14	< 2,0	P0s	18	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	18	R		
15	< 2,0	P0s	18	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	18	A		
16	< 2,0	P0s	22	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	22	R		
17	< 2,0	P0s	22	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	22	A		
18	< 2,0	P0s	23	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	23	R		
19	< 2,0	P0s	23	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	23	A		
20	< 2,0	P0s	30	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	30	R		
21	< 2,0	P0s	30	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	30	A		
22	< 2,0	P0s	29	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	29	R		
23	< 2,0	P0s	29	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	29	A		
24	< 2,0	P0s	28	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	28	R		
25	< 2,0	P0s	28	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	28	A		
26	< 2,0	P0s	27	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	27	R		
27	< 2,0	P0s	27	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	27	A		
28	< 2,0	P0s	11	R	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	11	R		

29	9,5 < 2,0	P0s P30s	104 104	R R	remplacer aérateur	2020-07-07	P0s P30s	5,3 < 2,0	remplacer boyaux valves et robinet	P0s P30s
30	6,0 < 2,0	P0s P30s	104 104	A A	appareil retiré (buvette)	2020-07-07	P0s P30s	N/A		P0s P30s
31	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	105 105	R R			P0s P30s			P0s P30s
32	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	105 105	A A			P0s P30s			P0s P30s
33	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	106 106	R R			P0s P30s			P0s P30s
34	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	106 106	A A			P0s P30s			P0s P30s
35	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	145 145	R R			P0s P30s			P0s P30s
36	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	145 145	A A			P0s P30s			P0s P30s
37	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	115 115	R R			P0s P30s			P0s P30s
38	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	115 115	A A			P0s P30s			P0s P30s
39	2,1 < 2,0	P0s P30s	116 116	R R			P0s P30s			P0s P30s
40	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	116 116	A A			P0s P30s			P0s P30s
41	2,7 < 2,0	P0s P30s	119 119	R R			P0s P30s			P0s P30s
42	2,7 < 2,0	P0s P30s	119 119	A A			P0s P30s			P0s P30s
43	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	126 126	R R			P0s P30s			P0s P30s
44	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	126 126	A A			P0s P30s			P0s P30s

45	< 2,0	P0s	127	R			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	127	R			P30s	P30s	
46	< 2,0	P0s	127	A			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	127	A			P30s	P30s	
47	12,6	P0s	142	R	remplacer aérateur	2020-07-07	P0s	12,3	
	3,3	P30s	142	R			P30s	< 2,0	remplacer boyaux valves et robinet
48	3,3	P0s	142	A			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	142	A			P30s	P30s	
49	7,0	P0s	143	R	remplacer aérateur	2020-07-07	P0s	64,0	
	7,7	P30s	143	R			P30s	< 2,0	remplacer boyaux valves et robinet
50	13,5	P0s	143	A	appareil retiré (buvette)	2020-07-07	P0s	N/A	
	2,7	P30s	143	A			P30s		P30s
51	< 2,0	P0s	101	R			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	101	R			P30s	P30s	
52	< 2,0	P0s	101	A			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	101	A			P30s	P30s	
53	< 2,0	P0s	102	R			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	102	R			P30s	P30s	
54	< 2,0	P0s	102	A			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	102	A			P30s	P30s	
55	2,7	P0s	103	R			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	103	R			P30s	P30s	
56	< 2,0	P0s	103	A			P0s	P0s	
	< 2,0	P30s	103	A			P30s	P30s	
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.									

BILAN

Points d'eau analysés : 56

Points d'eau conformes en tout temps : 51

Points d'eau retirés : 2

	51 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	3 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	26	0	0
Nombre de robinets	25	3	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.