



Date de l'échantillonnage : 2020-06

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTION Échantillon	TEST APRÈS CORRECTION Concentration	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTION Échantillon	TEST APRÈS CORRECTION Concentration
1	12,2	P0s	S-013	R	Robinet, valves et boyaux remplacés	2020-06-15	P0s	13,5	En planif, tuyauterie		P0s	
	2,3	P30s	S-013	R			P30s	< 2,0			P30s	
2	2,2	P0s	S-010	R			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	S-010	R			P30s				P30s	
3	10,9	P0s	S-010	A	1 gros filtre à installé	2020-06-15	P0s	< 2,0			P0s	
	2,0	P30s	S-010	A			P30s	< 2,0			P30s	
4	<2,0	P0s	S-003	R			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	S-003	R			P30s				P30s	
5	<2,0	P0s	S-006	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	S-006	A			P30s				P30s	
6	<2,0	P0s	S-006	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	S-006	A			P30s				P30s	
7	<2,0	P0s	S-006	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	S-006	A			P30s				P30s	
8	<2,0	P0s	1-002	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	1-002	A			P30s				P30s	
9	<2,0	P0s	1-002	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	1-002	A			P30s				P30s	
10	<2,0	P0s	1-002	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	1-002	A			P30s				P30s	
11	<2,0	P0s	1-002	A			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	1-002	A			P30s				P30s	
12	<2,0	P0s	1-005	R			P0s				P0s	
	<2,0	P30s	1-005	R			P30s				P30s	

13	<2,0	P0s	2-007	A	P0s
	<2,0	P30s	2-007	A	P30s
P = 1 <sup>er</sup> échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.					
P30 = 2 <sup>e</sup> échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

## BILAN

Points d'eau analysés : 13

Points d'eau conformes en tout temps : 12

	12 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
<b>Nombre d'abreuvoirs</b>	10	0	0
<b>Nombre de robinets</b>	2	1	0
<b>Mesure entreprise et identification</b>	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.