

Date de l'échantillonnage : n/a

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTION Échantillon	TEST APRÈS CORRECTION Concentration
1	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
2	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
6	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
7	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
8	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
9	< 2,0	P0s	C-1-017-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	C-1-017-1	A			P30s	
10	< 2,0	P0s	A-1-010	A			P0s	
	< 2,0	P30s	A-1-010	A			P30s	
11	< 2,0	P0s	A-1-010	R			P0s	
	< 2,0	P30s	A-1-010	R			P30s	
12	< 2,0	P0s	A-1-010	R			P0s	
	< 2,0	P30s	A-1-010	R			P30s	
13	7,4	P0s	A-2-018	A	abreuvoir retiré	2020-06-16	P0s	n/a
	< 2,0	P30s	A-2-018	A			P30s	
14	3,0	P0s	A-2-018	A			P0s	

14	< 2,0	P30s	A-2-018	A			P30s	
15	10,3 3,8	P0s P30s	A-3-002 A-3-002	A A	abreuvoir retiré	2020-06-16	P0s P30s	n/a
16	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	BS-011 BS-011	A A			P0s P30s	
17	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	BS-011 BS-011	A A			P0s P30s	
18	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	BS-010 BS-010	R R			P0s P30s	
19	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	BS-009 BS-009	R R			P0s P30s	
20	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	BS-008 BS-008	R R			P0s P30s	
21	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-001 B-1-001	R R			P0s P30s	
22	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-003 B-1-003	R R			P0s P30s	
23	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-003 B-1-003	R R			P0s P30s	
24	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-005 B-1-005	R R			P0s P30s	
25	2,4 < 2,0	P0s P30s	B-1-005 B-1-005	R R			P0s P30s	
26	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-011 B-1-011	A A			P0s P30s	
27	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-011 B-1-011	A A			P0s P30s	
28	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-007 B-1-007	R R			P0s P30s	
29	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-007 B-1-007	R R			P0s P30s	
30	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-010 B-1-010	R R			P0s P30s	
31	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-1-010 B-1-010	R R			P0s P30s	
32	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	B-2-001 B-2-001	R R			P0s P30s	

33	< 2,0	P0s	B-2-002	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-002	R	
34	< 2,0	P0s	B-2-003	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-003	R	
35	< 2,0	P0s	B-2-009	A	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-009	A	
36	< 2,0	P0s	B-2-009	A	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-009	A	
37	< 2,0	P0s	B-2-004	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-004	R	
38	< 2,0	P0s	B-2-008	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-2-008	R	
39	< 2,0	P0s	B-3-001	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-001	R	
40	< 2,0	P0s	B-3-002	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-002	R	
41	< 2,0	P0s	B-3-003	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-003	R	
42	< 2,0	P0s	B-3-011	A	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-011	A	
43	< 2,0	P0s	B-3-011	A	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-011	A	
44	< 2,0	P0s	B-3-006	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-006	R	
45	< 2,0	P0s	B-3-010	R	P0s
	< 2,0	P30s	B-3-010	R	
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.					P0s
P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					P30s

BILAN

Points d'eau analysés : 45

Points d'eau conformes en tout temps : 43

Points d'eau retirés : 2

	43 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	19	0	0
Nombre de robinets	24	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.