



Date de l'échantillonnage : 2020-07

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	28	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	28	R			P30s				P30s	
2	< 2,0	P0s	16	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	16	A			P30s				P30s	
3	< 2,0	P0s	32	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	32	A			P30s				P30s	
4	< 2,0	P0s	001-003	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	001-003	R			P30s				P30s	
5	< 2,0	P0s	001-003	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	001-003	R			P30s				P30s	
6	< 2,0	P0s	001-003	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	001-003	A			P30s				P30s	
7	22,0	P0s	21-A	R	remplacer aérateur	2020-07-07	P0s	18,9	remplacer valves,boyaux et robinet		P0s	
	20,0	P30s	21-A	R			P30s	2,6			P30s	
8	3,0	P0s	39	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	39	R			P30s				P30s	
9	<2,0	P0s	39	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	39	A			P30s				P30s	
10	4,4	P0s	45	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	45	R			P30s				P30s	
11	< 2,0	P0s	45	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	45	A			P30s				P30s	
12	< 2,0	P0s	46	R			P0s				P0s	

12	< 2,0	P30s	46	R		P30s		P30s				
13	3,7	P0s	46	A		P0s		P0s				
	< 2,0	P30s	46	A		P30s		P30s				
14	< 2,0	P0s	47	R		P0s		P0s				
	< 2,0	P30s	47	R		P30s		P30s				
15	< 2,0	P0s	47	A		P0s		P0s				
	< 2,0	P30s	47	A		P30s		P30s				
16	8,9	P0s	7	R	remplacer aérateur	2020-07-07	P0s	17,1	remplacer valves,boyaux et robinet	P0s		
	< 2,0	P30s	7	R			P30s	< 2,0		P30s		
17	18,4	P0s	7	A	enlever le bubbler de comptoir	2020-07-07	P0s	n/a	enlever le bubbler de comptoir	2020-07-07	P0s	n/a
	3,0	P30s	7	A			P30s	n/a			P30s	n/a
18	3,4	P0s	8	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	8	R			P30s				P30s	
19	3,6	P0s	8	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	8	A			P30s				P30s	
20	< 2,0	P0s	8-A	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	8-A	R			P30s				P30s	
21	< 2,0	P0s	8-A	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	8-A	A			P30s				P30s	
22	< 2,0	P0s	11	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	11	R			P30s				P30s	
23	< 2,0	P0s	11	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	11	A			P30s				P30s	
24	< 2,0	P0s	101-102	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	101-102	R			P30s				P30s	
25	< 2,0	P0s	121	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	121	R			P30s				P30s	
26	< 2,0	P0s	121	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	121	A			P30s				P30s	
27	< 2,0	P0s	122	R			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	122	R			P30s				P30s	
28	< 2,0	P0s	122	A			P0s				P0s	
	< 2,0	P30s	122	A			P30s				P30s	

29	< 2,0	P0s	127	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	127	R		P30s		P30s
30	< 2,0	P0s	127	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	127	A		P30s		P30s
31	< 2,0	P0s	126	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	126	R		P30s		P30s
32	3,0	P0s	126	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	126	A		P30s		P30s
33	31,0	P0s	128	R	remplacer aérateur 2020-07-07	P0s	30,0	remplacer valves,boyaux et robinet
	3,4	P30s	128	R		P30s	< 2,0	
34	3,0	P0s	128	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	128	A		P30s		P30s
35	< 2,0	P0s	129	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	129	R		P30s		P30s
36	< 2,0	P0s	129	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	129	A		P30s		P30s
37	< 2,0	P0s	106	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	106	R		P30s		P30s
38	< 2,0	P0s	106	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	106	A		P30s		P30s
39	< 2,0	P0s	107	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	107	R		P30s		P30s
40	< 2,0	P0s	107	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	107	A		P30s		P30s
41	< 2,0	P0s	107-A	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	107-A	R		P30s		P30s
42	< 2,0	P0s	107-A	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	107-A	A		P30s		P30s
43	< 2,0	P0s	109	R		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	109	R		P30s		P30s
44	< 2,0	P0s	109	A		P0s		P0s
	< 2,0	P30s	109	A		P30s		P30s
45	< 2,0	P0s	119	R		P0s		P0s

46	< 2,0	P30s	119	R	P30s	P30s
46	< 2,0	P0s	119	A	P0s	P0s
	< 2,0	P30s	119	A	P30s	P30s
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.						
P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.						

BILAN

Points d'eau analysés : 46

Points d'eau conformes en tout temps : 42

Points d'eau retirés : 1

	42 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	3 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	21	0	0
Nombre de robinets	21	3	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.