

Nom de l'établissement : École des Constellations (015)
7220 Avenue Trudelle, Qc

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinnet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	2,9	P0s	CORR 1-0	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 1-0	A			P30s	
2	< 2,0	P0s	CORR 1-0	A			P0s	
	<2,0	P30s	CORR 1-0	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	CORR 1-0	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 1-0	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	2	R			P0s	
	<2,0	P30s	2	R			P30s	
5	< 2,0	P0s	1	R			P0s	
	< 2,0	P30s	1	R			P30s	
6	2,7	P0s	4	R			P0s	
	<2,0	P30s	4	R			P30s	
7	< 2,0	P0s	6	R			P0s	
	<2,0	P30s	6	R			P30s	
8	< 2,0	P0s	27	R			P0s	
	< 2,0	P30s	27	R			P30s	
9	11,3	P0s	17	R	robinet remplacé	2020-06-15	P0s	
	26,0	P30s	17	R			P30s	
10	6,4	P0s	CORR 2-1	A	buvettes remplacés	en commande	P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	
11	< 2,0	P0s	CORR 2-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	
12	< 2,0	P0s	CORR 2-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	
13	2,5	P0s	CORR 2-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	
14	< 2,0	P0s	CORR 2-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	

15	< 2,0	P0s	CORR 2-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 2-1	A			P30s	
16	7,6	P0s	13	R	robinet remplacé	2020-06-15	P0s	
	< 2,0	P30s	13	R			P30s	
17	36,0	P0s	11	R	robinet remplacé	2020-06-15	P0s	
	25,0	P30s	11	R			P30s	
18	8,8	P0s	CORR 5-1	A	buvettes remplacés	en commande	P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 5-1	A			P30s	
19	19,1	P0s	CORR 5-1	A	buvettes remplacés	en commande	P0s	
	< 2,0	P30s	CORR 5-1	A			P30s	
20	15,5	P0s	36	R	robinet remplacé	2020-06-15	P0s	
	< 2,0	P30s	36	R			P30s	
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.							P0s	
							P30s	

BILAN

Points d'eau analysés : 20

Points d'eau conformes en tout temps : 13

	13 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	5 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l	2 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	8	P30s ≤ 5 ug/l	0
Nombre de robinets	5	2	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.