

Date de l'échantillonnage : 2020-03

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	9,8	P0s	COR1-1	A	Nettoyage de la buvette	2020-07-13	P0s	
	<2,0	P30s	COR1-1	A			P30s	
2	100,0	P0s	25	R	en planification		P0s	
	100,0	P30s	25	R			P30s	
3	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	COR4-1	A			P30s	
4	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	2,2	P30s	COR4-1	A			P30s	
5	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	COR4-1	A			P30s	
6	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	COR4-1	A			P30s	
7	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	COR4-1	A			P30s	
8	<2,0	P0s	COR4-1	A			P0s	
	<2,0	P30s	COR4-1	A			P30s	
9	33,0	P0s	13	R	en planification		P0s	
	18,0	P30s	13	R			P30s	
10	34,0	P0s	13	A	appareil retiré	2020-07-13	P0s	N/A
	38,0	P30s	13	A			P30s	
11	<2,0	P0s	16	R			P0s	
	<2,0	P30s	16	R			P30s	
12	<2,0	P0s	16	A			P0s	
	<2,0	P30s	16	A			P30s	
13	12,7	P0s	18	R	en planification		P0s	
	<2,0	P30s	18	R			P30s	
14	<2,0	P0s	18	A			P0s	
	<2,0	P30s	18	A			P30s	

15	11,9	P0s	02	R	en planification	P0s
	<2,0	P30s	02	R		P30s
16	<2,0	P0s	02	A		P0s
	3,4	P30s	02	A		P30s
17	<2,0	P0s	33	R		P0s
	<2,0	P30s	33	R		P30s
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.						

BILAN

Points d'eau analysés : 17

Points d'eau conformes en tout temps : 11

Points d'eau retirés : 1

	11 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	3 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	2 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	9	1	0
Nombre de robinets	2	2	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.