

Date de l'échantillonnage : 2020-03

| Nb point d'eau | Concentration | Échantillon | Local | Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet) | Interventions effectuées | Date | TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon | TEST APRÈS CORRECTIF Concentration |
|----------------|---------------|-------------|---------|---|--|------|--|--|
| 1 | <2,0 | P0s | COR 6-1 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | COR 6-1 | A | | | P30s | |
| 2 | 9,3 | P0s | COR 6-1 | A | filtre à installer | | P0s | |
| | 3,1 | P30s | COR 6-1 | A | | | P30s | |
| 3 | <2,0 | P0s | CO 4-1 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | CO 4-1 | A | | | P30s | |
| 4 | <2,0 | P0s | CO 4-1 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | CO 4-1 | A | | | P30s | |
| 5 | <2,0 | P0s | CO 4-1 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | CO 4-1 | A | | | P30s | |
| 6 | 22,0 | P0s | C1 | R | robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer | | P0s | |
| | 2,7 | P30s | C1 | R | | | P30s | |
| 7 | 15,0 | P0s | C1 | A | filtre à installer | | P0s | |
| | 2,7 | P30s | C1 | A | | | P30s | |
| 8 | <2,0 | P0s | C1 | R | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | C1 | R | | | P30s | |
| 9 | 2,3 | P0s | C1 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | C1 | A | | | P30s | |
| 10 | <2,0 | P0s | B-7 | R | robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer | | P0s | |
| | 17,8 | P30s | B-7 | R | | | P30s | |
| 11 | 17,2 | P0s | B-7 | R | robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer | | P0s | |
| | 3,3 | P30s | B-7 | R | | | P30s | |
| 12 | <2,0 | P0s | A-14 | R | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | A--14 | R | | | P30s | |
| 13 | <2,0 | P0s | A-14 | A | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | A-14 | A | | | P30s | |
| 14 | <2,0 | P0s | A-12 | R | | | P0s | |
| | <2,0 | P30s | A-12 | R | | | P30s | |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------------------|--------|--|-------------|
| 15 | <2,0 3,1 | P0s P30s | A-4 A-4 | R R | | P0s P30s |
| 16 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | CO-2-2 CO-2-2 | A A | | P0s P30s |
| 17 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | CO-2-2 CO-2-2 | A A | | P0s P30s |
| 18 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | CO-2-2 CO-2-2 | A A | | P0s P30s |
| 19 | 11,5 2,5 | P0s P30s | D-4 D-4 | R R | robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer | P0s P30s |
| 20 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | D-5 D-5 | R R | | P0s P30s |
| 21 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | D-3 D-3 | R R | | P0s P30s |
| 22 | 9,6 <2,0 | P0s P30s | D-2 D-2 | R R | robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer | P0s P30s |
| 23 | 4,8 2,0 | P0s P30s | E-1 E-1 | R R | | P0s P30s |
| 24 | 2,7 <2,0 | P0s P30s | E-1 E-1 | A A | | P0s P30s |
| 25 | <2,,0 <2,0 | P0s P30s | CO3-02 CO3-02 | A A | | P0s P30s |
| 26 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | CO3-02 CO3-02 | A A | | P0s P30s |
| 27 | <2,0 <2,0 | P0s P30s | CO3-02 CO3-02 | A A | | P0s P30s |

P = 1^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.

P30 = 2^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.

BILAN

Points d'eau analysés : 27

Points d'eau conformes en tout temps : 20

| | 20 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l | 6 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l | 1 résultat non conforme P30s > 5 ug/l |
|--|--|--|--|
| Nombre d'abreuvoirs | 13 | 2 | 0 |
| Nombre de robinets | 7 | 4 | 1 |
| Mesure entreprise et identification | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable. | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire. | Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains. |