

Nom de l'établissement : École du Parc-Orléans (018)
7550 10e Avenue E, Québec, QC

Date de l'échantillonnage : 2020-03

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	103	R			P0s	
	< 2,0	P30s	103	R			P30s	
2	< 2,0	P0s	COR 101	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR 101	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	COR 101	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR 101	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	COR 101	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR 101	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	COR 101	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR 101	A			P30s	
6	< 2,0	P0s	COR-103	A			P0s	
	2,7	P30s	COR-103	A			P30s	
7	< 2,0	P0s	COR-103	A			P0s	
	3,5	P30s	COR-103	A			P30s	
8	< 2,0	P0s	COR-103	A			P0s	
	2,8	P30s	COR-103	A			P30s	
9	2,6	P0s	COR-103	A			P0s	
	2,1	P30s	COR-103	A			P30s	
10	13,4	P0s	147 A	R	robinet, valves fittings et boyaux à remplacés		P0s	
	19,6	P30s	147 A	R			P30s	
11	< 2,0	P0s	COR-102	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-102	A			P30s	
12	< 2,0	P0s	COR-102	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-102	A			P30s	
13	< 2,0	P0s	COR-102	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-102	A			P30s	
14	< 2,0	P0s	COR-102	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-102	A			P30s	

15	2,2	P0s	113	R		P0s
	< 2,0	P30s	113	R		P30s
16	< 2,0	P0s	113	A		P0s
	< 2,0	P30s	113	A		P30s
17	5,6	P0s	123	R	robinet, valves fittings et boyaux à remplacés	P0s
	< 2,0	P30s	123	R		P30s
18	11,8	P0s	123	A	filtre à installer	P0s
	< 2,0	P30s	123	A		P30s
19	< 2,0	P0s	163	R		P0s
	< 2,0	P30s	163	R		P30s
20	< 2,0	P0s	163	A		P0s
	< 2,0	P30s	163	A		P30s
21	< 2,0	P0s	168	R		P0s
	< 2,0	P30s	168	R		P30s
22	< 2,0	P0s	168	A		P0s
	< 2,0	P30s	168	A		P30s
23	< 2,0	P0s	COR-105	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-105	A		P30s
24	< 2,0	P0s	COR-105	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-105	A		P30s
25	< 2,0	P0s	COR-105	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-105	A		P30s
26	< 2,0	P0s	174	R		P0s
	< 2,0	P30s	174	R		P30s
27	< 2,0	P0s	175	R		P0s
	< 2,0	P30s	175	R		P30s
28	< 2,0	P0s	176	R		P0s
	< 2,0	P30s	176	R		P30s
29	< 2,0	P0s	177	R		P0s
	< 2,0	P30s	177	R		P30s
30	< 2,0	P0s	COR-203	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-203	A		P30s
31	< 2,0	P0s	COR-203	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-203	A		P30s
32	< 2,0	P0s	COR-203	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-203	A		P30s
33	< 2,0	P0s	COR-203	A		P0s

33	< 2,0	P30s	COR-203	A		P30s
34	< 2,0	P0s	COR-202	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR-202	A		P30s
35	< 2,0	P0s	CO 202	A		P0s
	< 2,0	P30s	CO 202	A		P30s
36	< 2,0	P0s	CO 202	A		P0s
	< 2,0	P30s	CO 202	A		P30s
37	58,0	P0s	249	R	robinet, valves fittings et boyaux à remplacés	P0s
	8,8	P30s	249	R		P30s
38	< 2,0	P0s	265	R		P0s
	< 2,0	P30s	265	R		P30s
39	< 2,0	P0s	265	A		P0s
	< 2,0	P30s	265	A		P30s
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.						

BILAN

Points d'eau analysés : 39

Points d'eau conformes en tout temps : 35

	35 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	2 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	2 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	26	1	0
Nombre de robinets	9	1	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.