

Nom de l'établissement : École Boréal (024)
51, rue Tardif, Boischatel, Qc

Date de l'échantillonnage : 2020-03-21

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)
1	< 2,0	P0s	125	A
	< 2,0	P30s	125	A
2	< 2,0	P0s	125	A
	< 2,0	P30s	125	A
3	< 2,0	P0s	125	A
	< 2,0	P30s	125	A
4	< 2,0	P0s	122	R
	< 2,0	P30s	122	R
5	< 2,0	P0s	122	A
	< 2,0	P30s	122	A
6	< 2,0	P0s	104	R
	< 2,0	P30s	104	R
7	< 2,0	P0s	104	A
	< 2,0	P30s	104	A
8	< 2,0	P0s	103	R
	< 2,0	P30s	103	R
9	< 2,0	P0s	103	A
	< 2,0	P30s	103	A
10	< 2,0	P0s	102	R
	< 2,0	P30s	102	R
11	< 2,0	P0s	102	A
	< 2,0	P30s	102	A
12	< 2,0	P0s	101	R
	< 2,0	P30s	101	R
13	< 2,0	P0s	101	A
	< 2,0	P30s	101	A
14	< 2,0	P0s	105	R
	< 2,0	P30s	105	R
15	< 2,0	P0s	105	A
	2,8	P30s	105	A
16	< 2,0	P0s	106	R
	< 2,0	P30s	106	R
17	< 2,0	P0s	106	A
	< 2,0	P30s	106	A
18	< 2,0	P0s	107	R
	< 2,0	P30s	107	R
19	< 2,0	P0s	107	A
	< 2,0	P30s	107	A
20	< 2,0	P0s	223	R
	< 2,0	P30s	223	R

21	< 2,0	P0s	219	R
	< 2,0	P30s	219	R
22	2,1	P0s	207	R
	< 2,0	P30s	207	R
23	< 2,0	P0s	207	A
	< 2,0	P30s	207	A
24	< 2,0	P0s	206	R
	< 2,0	P30s	206	R
25	< 2,0	P0s	206	A
	< 2,0	P30s	206	A
26	< 2,0	P0s	205	R
	< 2,0	P30s	205	R
27	< 2,0	P0s	205	A
	< 2,0	P30s	205	A
28	< 2,0	P0s	201	R
	< 2,0	P30s	201	R
29	< 2,0	P0s	201	A
	< 2,0	P30s	201	A
30	3,1	P0s	202	R
	< 2,0	P30s	202	R
31	< 2,0	P0s	202	A
	< 2,0	P30s	202	A
32	< 2,0	P0s	203	R
	< 2,0	P30s	203	R
33	< 2,0	P0s	203	A
	< 2,0	P30s	203	A
34	2,1	P0s	204	R
	< 2,0	P30s	204	R
35	< 2,0	P0s	204	A
	< 2,0	P30s	204	A

P = 1^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.

P30 = 2^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.

BILAN

Points d'eau analysés : 35

Points d'eau conformes en tout temps : 35

	35 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	18	0	0
Nombre de robinets	17	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.