

Nom de l'établissement : École du Petit-Prince (031)
20 Rue du Couvent E, L'Ange-Gardien, QC

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Intervention s effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	POs	3	R			POs	
	< 2,0	P30s	3	R			P30s	
2	< 2,0	POs	126	R			POs	
	2,8	P30s	126	R			P30s	
3	< 2,0	POs	133	A			POs	
	< 2,0	P30s	133	A			P30s	
4	2,7	POs	133	A			POs	
	< 2,0	P30s	133	A			P30s	
5	<2,0	POs	133	A			POs	
	<2,0	P30s	133	A			P30s	
6	2,2	POs	CORRI 1.3.1	A			POs	
	3,9	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
7	2,8	POs	CORRI 1.3.1	A			POs	
	3,5	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
8	5,4	POs	CORRI 1.3.1	A	Abreuvoir retiré	2020-06-30	POs	n/a
	4,2	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
9	6,0	POs	CORRI 1.3.1	A	Abreuvoir retiré	2020-06-30	POs	n/a
	4,6	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
10	< 2,0	POs	CORRI 1.3.1	A			POs	
	< 2,0	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
11	< 2,0	POs	CORRI 1.3.1	A			POs	
	< 2,0	P30s	CORRI 1.3.1	A			P30s	
12	< 2,0	POs	CORRI 1.3.1	A			POs	

12	< 2,0	P30s	CORRI 1.3.1	A	P30s
13	< 2,0	POs	CORRI 1.3.1	A	POs
	< 2,0	P30s	CORRI 1.3.1	A	P30s
14	< 2,0	POs	112	R	POs
	< 2,0	P30s	112	R	P30s
15	< 2,0	POs	112-A	R	POs
	< 2,0	P30s	112-A	R	P30s
16	< 2,0	POs	112-B	R	POs
	< 2,0	P30s	112-B	R	P30s
17	< 2,0	POs	116	R	POs
	< 2,0	P30s	116	R	P30s
18	< 2,0	POs	116-B	R	POs
	4,7	P30s	116-B	R	P30s
19	< 2,0	POs	223	R	POs
	< 2,0	P30s	223	R	P30s
P = 1 ^{er} échantillon (POs) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.					
P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

BILAN

Points d'eau analysés : 19

Points d'eau conformes en tout temps : 17

Points d'eau retirés : 2

	17 résultats conformes en tout temps POs ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat conforme seulement après 30 secondes POs > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	9	0	0
Nombre de robinets	8	0	0

Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.
--	--	--	--