

Nom de l'établissement : École Place-de-l'Éveil (033)
10250 Ave Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc

Date de l'échantillonnage : 2020-08

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinnet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	70,0	P0s	115-120	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	49,0	P30s	115-120	R			P30s	
2	15,9	P0s	121	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	7,2	P30s	121	R			P30s	
3	2,8	P0s	128-125	R			P0s	
	< 2,0	P30s	128-125	R			P30s	
4	< 2,0	P0s	126-127	R			P0s	
	< 2,0	P30s	126-127	R			P30s	
5	10,9	P0s	130	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	4,1	P30s	130	R			P30s	
6	4,1	P0s	130	A	1 filtre à installer	2020-08-10	P0s	3,1
	8,3	P30s	130	A			P30s	< 2,0
7	100,0	P0s	114	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	18,0	P30s	114	R			P30s	
8	99,0	P0s	114	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	24,0	P30s	114	R			P30s	
9	100,0	P0s	114	A	1 filtre à installer	2020-08-10	P0s	< 2,0
	27,0	P30s	114	A			P30s	< 2,0
10	15,5	P0s	105-1	A	1 filtre à installer	2020-06-01	P0s	< 2,0
	5,0	P30s	105-1	A			P30s	< 2,0
11	53,0	P0s	105-1	A	1 filtre à installer	2020-06-01	P0s	< 2,0
	12,8	P30s	105-1	A			P30s	< 2,0
12	19,5	P0s	105-1	A	1 filtre à installer	2020-06-01	P0s	< 2,0
	12,9	P30s	105-1	A			P30s	< 2,0

13	5,2	P0s	105-1	A	1 filtre à installer	2020-06-01	P0s	< 2,0
	38,0	P30s	105-1	A			P30s	< 2,0
14	11,7	P0s	108	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer		P0s	
	< 2,0	P30s	108	R			P30s	
15	< 2,0	P0s	212	R			P0s	
	< 2,0	P30s	212	R			P30s	
16	100,0	P0s	215-1	A	1 filtre à installer	2020-05-01	P0s	9,2
	17,9	P30s	215-1	A			P30s	< 2,0
17	< 2,0	P0s	221	R			P0s	
	< 2,0	P30s	221	R			P30s	
18	< 2,0	P0s	corr300	A	1 filtre à installer	2020-05-01	P0s	< 2,0
	< 2,0	P30s	corr301	A			P30s	< 2,0
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.								

BILAN

Points d'eau analysés : 18

Points d'eau conformes en tout temps : 11

	11 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	3 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	4 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	7	1	0
Nombre de robinets	4	2	4
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.