

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	103	R			P0s	
	< 2,0	P30s	103	R			P30s	
2	3,0	P0s	118	R			P0s	
	< 2,0	P30s	118	R			P30s	
3	< 2,0	P0s	117	R			P0s	
	< 2,0	P30s	117	R			P30s	
4	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
6	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
7	< 2,0	P0s	123	R			P0s	
	< 2,0	P30s	123	R			P30s	
8	< 2,0	P0s	126	R			P0s	
	< 2,0	P30s	126	R			P30s	
9	< 2,0	P0s	127	R			P0s	
	< 2,0	P30s	127	R			P30s	
10	2,7	P0s	128	R			P0s	
	< 2,0	P30s	128	R			P30s	
11	< 2,0	P0s	129	R			P0s	
	< 2,0	P30s	129	R			P30s	
12	< 2,0	P0s	131	R			P0s	
	< 2,0	P30s	131	R			P30s	

13	< 2,0	P0s	133	R		P0s
	< 2,0	P30s	133	R		P30s
14	< 2,0	P0s	135	R		P0s
	< 2,0	P30s	135	R		P30s
15	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
16	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
17	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
18	3,2	P0s	136	R		P0s
	< 2,0	P30s	136	R		P30s
19	32,0	P0s	134	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	134	R		P30s
20	< 2,0	P0s	132	R		P0s
	< 2,0	P30s	132	R		P30s
21	< 2,0	P0s	130	R		P0s
	< 2,0	P30s	130	R		P30s
22	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
23	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
24	< 2,0	P0s	COR03	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR03	A		P30s
25	7,8	P0s	215	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	215	R		P30s
26	5,4	P0s	219	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	219	R		P30s
27	3,0	P0s	220	R		P0s
	< 2,0	P30s	220	R		P30s
28	6,4	P0s	221	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	221	R		P30s
29	3,6	P0s	222	R		P0s

↵	< 2,0	P30s	222	R		P30s
30	4,1	P0s	224	R		P0s
	< 2,0	P30s	224	R		P30s
31	30,0	P0s	226	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	16,8	P30s	226	R		P30s
32	3,5	P0s	228	R		P0s
	< 2,0	P30s	228	R		P30s
33	< 2,0	P0s	COR05	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR05	A		P30s
34	7,7	P0s	COR05	A	Refaire test	P0s
	< 2,0	P30s	COR05	A		P30s
35	< 2,0	P0s	COR05	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR05	A		P30s
36	6,7	P0s	229	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	229	R		P30s
37	3,3	P0s	227	R		P0s
	< 2,0	P30s	227	R		P30s
38	21,0	P0s	225	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	5,2	P30s	225	R		P30s
39	7,5	P0s	223	R	1 robinet, valves, fittings et boyaux à remplacer	P0s
	< 2,0	P30s	223	R		P30s
40	< 2,0	P0s	COR05	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR05	A		P30s
41	< 2,0	P0s	COR05	A		P0s
	< 2,0	P30s	COR05	A		P30s
42	3,7	P0s	203	R		P0s
	< 2,0	P30s	203	R		P30s
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation.						
P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.						

BILAN

Points d'eau analysés : 42

Points d'eau conformes en tout temps : 33

	33 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	7 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	2 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	13	1	0
Nombre de robinets	20	6	2
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.