

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	148	R			P0s	
	< 2,0	P30s	148	R			P30s	
2	2,1	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
6	2,9	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
7	4,0	P0s	COR-120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-120	A			P30s	
8	22,0	P0s	COR-120	A	Filtre à installer		P0s	
	2,6	P30s	COR-120	A			P30s	
9	4,5	P0s	COR-120	A			P0s	
	2,3	P30s	COR-120	A			P30s	
10	4,1	P0s	135	R			P0s	
	< 2,0	P30s	135	R			P30s	
11	< 2,0	P0s	132	R			P0s	
	< 2,0	P30s	132	R			P30s	
12	9,4	P0s	120	A	Filtre à installer		P0s	
	8,0	P30s	120	A			P30s	
13	< 2,0	P0s	120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	120	A			P30s	
14	< 2,0	P0s	120	A			P0s	
	< 2,0	P30s	120	A			P30s	

15	< 2,0	P0s	125-126	R	P0s
	< 2,0	P30s	125-126	R	
16	3,9	P0s	119-124	R	P0s
	< 2,0	P30s	119-124	R	P30s
17	3,8	P0s	HALL-116	A	P0s
	< 2,0	P30s	HALL-116	A	P30s
18	< 2,0	P0s	HALL-116	A	P0s
	< 2,0	P30s	HALL-116	A	P30s
19	< 2,0	P0s	HALL-116	A	P0s
	< 2,0	P30s	HALL-116	A	P30s
P = 1 <sup>er</sup> échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 <sup>e</sup> échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

#### BILAN

Points d'eau analysés : 19

Points d'eau conformes en tout temps : 17

	17 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	12	1	1
Nombre de robinets	5	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.