

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	138	A			P0s	
	< 2,0	P30s	138	A			P30s	
2	11,8	P0s	138	A	buvette remplacé	2020-06-08	P0s	
	2,8	P30s	138	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	126	R			P0s	
	< 2,0	P30s	126	R			P30s	
4	< 2,0	P0s	124	R			P0s	
	< 2,0	P30s	124	R			P30s	
5	4,2	P0s	123	R	robinet remplacé	2020-06-08	P0s	
	16,8	P30s	123	R			P30s	
6	< 2,0	P0s	121	R			P0s	
	< 2,0	P30s	121	R			P30s	
7	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
8	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
9	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
10	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
11	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
12	< 2,0	P0s	110	A			P0s	
	< 2,0	P30s	110	A			P30s	
13	< 2,0	P0s	113	R			P0s	
	< 2,0	P30s	113	R			P30s	
14	3,3	P0s	107	R			P0s	

	14	< 2,0	P30s	107	R			P30s
	15	3,8	P0s	100	R			P0s
		< 2,0	P30s	100	R			P30s
	16	4,9	P0s	100	A			P0s
		< 2,0	P30s	100	A			P30s
	17	2,5	P0s	101	R			P0s
		< 2,0	P30s	101	R			P30s
	18	5,4	P0s	101	A			P0s
		< 2,0	P30s	101	A	appareil retiré	2020-06-08	P30s
	19	11,8	P0s	201	R			P0s
		2,1	P30s	201	R	robinet remplacé	2020-06-08	P30s
	20	14,9	P0s	201	A			P0s
		< 2,0	P30s	201	A	appareil retiré	2020-06-08	P30s
	21	14,9	P0s	200	R			P0s
		2,8	P30s	200	R	robinet remplacé	2020-06-08	P30s
	22	3,0	P0s	200	A			P0s
		< 2,0	P30s	200	A			P30s
	23	2,7	P0s	225	R			P0s
		< 2,0	P30s	225	R			P30s
	24	2,2	P0s	234	R			P0s
		< 2,0	P30s	234	R			P30s
	25	< 2,0	P0s	230	A			P0s
		< 2,0	P30s	230	A			P30s
	26	< 2,0	P0s	230	A			P0s
		< 2,0	P30s	230	A			P30s
	27	< 2,0	P0s	235	R			P0s
		< 2,0	P30s	235	R			P30s
	28	2,1	P0s	236	R			P0s
		< 2,0	P30s	236	R			P30s
	29	< 2,0	P0s	237	R			P0s
		< 2,0	P30s	237	R			P30s
	30	< 2,0	P0s	238	R			P0s
		< 2,0	P30s	238	R			P30s
	31	< 2,0	P0s	309	R			P0s
		< 2,0	P30s	309	R			P30s
	32	3,0	P0s	308	R			P0s
		< 2,0	P30s	308	R			P30s

33	< 2,0	P0s	307	R	P0s
	< 2,0	P30s	307	R	
34	< 2,0	P0s	306	R	P0s
	< 2,0	P30s	306	R	
35	< 2,0	P0s	300	A	P0s
	< 2,0	P30s	300	A	
36	< 2,0	P0s	300	A	P0s
	< 2,0	P30s	300	A	
37	< 2,0	P0s	304	R	P0s
	< 2,0	P30s	304	R	
38	3,8	P0s	313	R	P0s
	< 2,0	P30s	313	R	
39	2,7	P0s	312	R	P0s
	< 2,0	P30s	312	R	
40	< 2,0	P0s	311	R	P0s
	< 2,0	P30s	311	R	
41	2,1	P0s	312	R	P0s
	< 2,0	P30s	312	R	
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

BILAN

Points d'eau analysés : 41

Points d'eau conformes en tout temps : 35

	35 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	5 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	13	3	0
Nombre de robinets	22	2	1
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.