

Date de l'échantillonnage : 2020-05-24

| Nb point d'eau | Concentration | Échantillon | Local | Type de point d'eau<br>A (Abreuvoir)<br>R (Robinet) | Interventions effectuées                             | Date | TEST APRÈS<br>CORRECTIF<br>Échantillon | TEST APRÈS<br>CORRECTIF<br>Concentration |
|----------------|---------------|-------------|-------|---|--|------|--|--|
| 1              | 10,9          | P0s         | A1-6  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-6  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 2              | 15,5          | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | 2,1           | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 3              | 5,8           | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 4              | 5,7           | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 5              | 9,6           | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | 2,3           | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 6              | 8,9           | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 7              | 16,4          | P0s         | A1-4  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-4  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 8              | 14,7          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | 5,4           | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 9              | 13,6          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | 4,4           | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 10             | 16,2          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 11             | 16,2          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 12             | 18,3          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 13             | 53,0          | P0s         | A1-3  | R   | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |      | P0s                                    |  |
|                | < 2,0         | P30s        | A1-3  | R   |  |      | P30s                                   |  |
| 14             | < 2,0         | P0s         | A1-1  | A   |  |      | P0s                                    |  |

|    |       |      |         |   |  |            |      |     |
|----|-------|------|---------|---|--|------------|------|-----|
| 14 | 2,5   | P30s | A1-1    | A |  |            | P30s |     |
| 15 | < 2,0 | P0s  | A1-1    | A |  |            | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | A1-1    | A |  |            | P30s |     |
| 16 | < 2,0 | P0s  | A1-1    | A |  |            | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | A1-1    | A |  |            | P30s |     |
| 17 | 61,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 9,8   | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 18 | 8,7   | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 6,9   | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 19 | 27,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 11,4  | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 20 | 66,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 12,2  | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 21 | 33,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 11,1  | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 22 | 59,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 6,1   | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 23 | 67,0  | P0s  | A2-35   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer |            | P0s  |     |
|    | 4,7   | P30s | A2-35   | R |  |            | P30s |     |
| 24 | < 2,0 | P0s  | CORR9-1 | A |  |            | P0s  |     |
|    | 3,1   | P30s | CORR9-1 | A |  |            | P30s |     |
| 25 | 26,0  | P0s  | A2-18   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer | 2020-08-24 | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | A2-18   | R |  |            | P30s |     |
| 26 | 2,3   | P0s  | A2-18   | R |  |            | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | A2-18   | R |  |            | P30s |     |
| 27 | 11,4  | P0s  | A2-18   | R | 1 robinet, valves, fittings et<br>boyaux à remplacer | 2020-08-24 | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | A2-18   | R |  |            | P30s |     |
| 28 | < 2,0 | P0s  | A2-22   | R |  |            | P0s  |     |
|    | 2,8   | P30s | A2-22   | R |  |            | P30s |     |
| 29 | 3,7   | P0s  | CORR9-1 | A |  |            | P0s  |     |
|    | 3     | P30s | CORR9-1 | A |  |            | P30s |     |
| 30 | 5,2   | P0s  | CORR9-1 | A | Abreuvoir à retirer                                  | 2020-09-03 | P0s  | N/A |
|    | 2,1   | P30s | CORR9-1 | A |  |            | P30s |     |
| 31 | < 2,0 | P0s  | A2-47-0 | A |  |            | P0s  |     |
|    | 4,6   | P30s | A2-47-0 | A |  |            | P30s |     |
| 32 | < 2,0 | P0s  | CORR2-1 | A |  |            | P0s  |     |
|    | < 2,0 | P30s | CORR2-1 | A |  |            | P30s |     |

|  |       |      |          |   |                                |   |  |  |                    |
|--|-------|------|----------|---|--------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 33   | 4,1   | P0s  | CORR2-1  | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | CORR2-1  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 34   | < 2,0 | P0s  | B2-111   | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | B2-111   | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 35   | < 2,0 | P0s  | CORR3-1  | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | CORR3-1  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 36   | < 2,0 | P0s  | CORR3-1  | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | CORR3-1  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 37   | < 2,0 | P0s  | RMB2-96  | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | RMB2-96  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 38   | 7,8   | P0s  | RMB2-96  | R |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | RMB2-96  | R |                                |   |  |  | P30s               |
| 39   | 54,0  | P0s  | CORR6-2  | A | Abreuvoir à retirer et la      | 2020-09-03                              |  |  | P0s                |
|  | 7,0   | P30s | CORR6-2  | A |                                |   |  |  | 2ème remplacer     |
| 40   | 8,1   | P0s  | CORR6-2  | A | Abreuvoir à retirer            | 2020-09-03                              |  |  | P0s                |
|  | 10,0  | P30s | CORR6-2  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 41   | 10,6  | P0s  | CORR6-2  | A | Appareil remplacé              | 2020-09-03                              |  |  | P0s                |
|  | 5,5   | P30s | CORR6-2  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 42   | 3,5   | P0s  | A3-20-3  | R | 1 robinet, valves, fittings et |   |  |  | P0s                |
|  | 6,8   | P30s | A3-20-3  | R |                                |   |  |  | boyaux à remplacer |
| 43   | 11,5  | P0s  | CORR5-2  | A | Abreuvoir à retirer            | 2020-09-03                              |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | CORR5-2  | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 44   | 13,2  | P0s  | B3-76    | R | 1 robinet, valves, fittings et |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | B3-76    | R |                                |   |  |  | boyaux à remplacer |
| 45   | 9,1   | P0s  | C3-92-1  | R | 1 robinet, valves, fittings et |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | C3-92-1  | R |                                |   |  |  | boyaux à remplacer |
| 46   | 4,3   | P0s  | CORR13-2 | A |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | CORR13-2 | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 47   | 4,2   | P0s  | B-05     | R |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | B-05     | R |                                |   |  |  | P30s               |
| 48   | 17,2  | P0s  | CORR11-2 | A | Abreuvoir à retirer            | 2020-09-03                              |  |  | P0s                |
|  | 58,0  | P30s | CORR11-2 | A |                                |   |  |  | P30s               |
| 49   | < 2,0 | P0s  | B-04     | R |                                |   |  |  | P0s                |
|  | < 2,0 | P30s | B-04     | R |                                |   |  |  | P30s               |
| P = 1 <sup>er</sup> échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. |       |      |          |   |                                | ***A2-02 café abreuvoir à retirer***    |  |  |                    |
| P30 = 2 <sup>e</sup> échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.         |       |      |          |   |                                | ***D3-134-1 près corri: abreuvoir ok*** |  |  |                    |

**BILAN**

Points d'eau analysés : 49

Points d'eau conforme : 17

Points d'eau retirés: 4

|                                     | 17 résultats conformes en tout temps<br>P0s ≤ 5 ug/l<br>P30s ≤ 5 ug/l                                      | 19 résultats conformes seulement après 30 secondes<br>P0s > 5 ug/l<br>P30s ≤ 5 ug/l  | 9 résultats non conformes<br>P30s > 5 ug/l   |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Nombre d'abreuvoirs                 | 13   | 1  | 1  |
| Nombre de robinets                  | 4  | 18   | 8  |
| Mesure entreprise et identification | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable. | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire. | Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains. |