

Date de l'échantillonnage : 2020-05-17

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	17,2	P0s	HALL030A	A	En expertise		P0s	
	< 2,0	P30s	HALL030A	A			P30s	
2	32,0	P0s	HALL030A	A	En expertise		P0s	
	4,6	P30s	HALL030A	A			P30s	
3	24,0	P0s	COR3-0	A	En expertise		P0s	
	4,7	P30s	COR3-0	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	COR3-0	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR3-0	A			P30s	
5	3,2	P0s	A-003	A			P0s	
	< 2,0	P30s	A-003	A			P30s	
6	11,7	P0s	A-003	A	En expertise		P0s	
	< 2,0	P30s	A-003	A			P30s	
7	5,0	P0s	A-007	A			P0s	
	< 2,0	P30s	A-007	A			P30s	
8	10,8	P0s	A-007	A	En expertise		P0s	
	< 2,0	P30s	A-007	A			P30s	
9	4,7	P0s	COR1-0	A			P0s	
	4,5	P30s	COR1-0	A			P30s	
10	41,0	P0s	A-10A	R	En expertise		P0s	
	17,7	P30s	A-10A	R			P30s	
11	18,9	P0s	B-150	A	En expertise		P0s	
	13,7	P30s	B-150	A			P30s	
12	36,0	P0s	150A	R	En expertise		P0s	
	5,3	P30s	150A	R			P30s	
13	17,7	P0s	150A	R	En expertise		P0s	
	3,0	P30s	150A	R			P30s	
14	2,4	P0s	150A	R			P0s	

14	< 2,0	P30s	150A	R		P30s
15	7,5	P0s	150A	R	En expertise	P0s
	21,0	P30s	150A	R		P30s
16	14,2	P0s	COR6-1	A	En expertise	P0s
	< 2,0	P30s	COR6-1	A		P30s
17	11,3	P0s	COR6-1	A	En expertise	P0s
	5,1	P30s	COR6-1	A		P30s
18	< 2,0	P0s	101	R		P0s
	2,5	P30s	101	R		P30s
19	57,0	P0s	140	A	En expertise	P0s
	21,0	P30s	140	A		P30s
20	12,6	P0s	140	A	En expertise	P0s
	5,1	P30s	140	A		P30s
21	23,0	P0s	140	A	En expertise	P0s
	6,7	P30s	140	A		P30s
22	< 2,0	P0s	140	A		P0s
	< 2,0	P30s	140	A		P30s
23	7,6	P0s	140	A	En expertise	P0s
	< 2,0	P30s	140	A		P30s
24	4,8	P0s	140	A		P0s
	2,7	P30s	140	A		P30s
25	32,0	P0s	140	A	En expertise	P0s
	21,0	P30s	140	A		P30s
26	30,0	P0s	140	A	En expertise	P0s
	8,4	P30s	140	A		P30s
27	54,0	P0s	140	A	En expertise	P0s
	17,5	P30s	140	A		P30s
28	28,0	P0s	COR5-1	A	En expertise	P0s
	3,3	P30s	COR5-1	A		P30s
29	21,0	P0s	COR5-1	A	En expertise	P0s
	21,3	P30s	COR5-1	A		P30s
30	11,4	P0s	177	R	En expertise	P0s
	11,5	P30s	177	R		P30s
31	84,2	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	61,0	P30s	A-134	R		P30s
32	69,0	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	37,0	P30s	A-134	R		P30s

33	69,0	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	71,0	P30s	A-134	R		P30s
34	75,0	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	45,0	P30s	A-134	R		P30s
35	47,0	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	45,0	P30s	A-134	R		P30s
36	8,7	P0s	A-134	R	En expertise	P0s
	25,0	P30s	A-134	R		P30s
37	100,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	42,0	P30s	A-112	R		P30s
38	49,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	9,5	P30s	A-112	R		P30s
39	71,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	82,0	P30s	A-112	R		P30s
40	< 2,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	63,0	P30s	A-112	R		P30s
41	64,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	65,0	P30s	A-112	R		P30s
42	67,0	P0s	A-112	R	En expertise	P0s
	64,0	P30s	A-112	R		P30s
43	26,0	P0s	A-113	R	En expertise	P0s
	14,9	P30s	A-113	R		P30s
44	100,0	P0s	A-113	R	En expertise	P0s
	56,0	P30s	A-113	R		P30s
45	100,0	P0s	A-113	R	En expertise	P0s
	11,7	P30s	A-113	R		P30s
46	12,0	P0s	A-113	R	En expertise	P0s
	41,0	P30s	A-113	R		P30s
47	28,0	P0s	COR4-1	A	En expertise	P0s
	16,4	P30s	COR4-1	A		P30s
48	< 2,0	P0s	A-118B	R		P0s
	< 2,0	P30s	A-118B	R		P30s
49	2,4	P0s	A-131	R		P0s
	6,4	P30s	A-131	R		P30s
50	40,0	P0s	A-132	R	En expertise	P0s
	44,0	P30s	A-132	R		P30s
51	60,0	P0s	COR2-2	A	En expertise	P0s

51	10,9	P30s	COR2-2	A	En expertise	P30s
52	37,0	P0s	COR2-2	A	En expertise	P0s
	3,3	P30s	COR2-2	A		P30s
53	2,1	P0s	A-242	R		P0s
	2,8	P30s	A-242	R		P30s
54	10,8	P0s	COR2-2	A	En expertise	P0s
	4,2	P30s	COR2-2	A		P30s
55	53,0	P0s	COR2-2	A	En expertise	P0s
	3,3	P30s	COR2-2	A		P30s
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.						

BILAN

Points d'eau analysés : 55

Points d'eau conforme : 11

	11 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5,0 ug/l P30s ≤ 5,0 ug/l	13 résultats conformes seulement après 30 secondes P0s > 5,0 ug/l P30s ≤ 5,0 ug/l	31 résultats non conformes P30s > 5,0 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	6	11	11
Nombre de robinets	5	2	20
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.