

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
2	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
3	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
6	< 2,0	P0s	COR-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	COR-2	A			P30s	
7	< 2,0	P0s	45	R			P0s	
	< 2,0	P30s	45	R			P30s	
8	81,0	P0s	3	R	cancélé	n/a	P0s	N/A
	42,0	P30s	3	R			P30s	
9	52,0	P0s	4	R	laver main seulement, robinet remplacé, ne sert jamais		P0s	N/A
	8,5	P30s	4	R			P30s	
10	9,8	P0s	119	R	robinet remplacé	2020-06-15	P0s	
	3,0	P30s	119	R			P30s	
11	< 2,0	P0s	115	R			P0s	
	< 2,0	P30s	115	R			P30s	
12	< 2,0	P0s	46	R			P0s	
	< 2,0	P30s	46	R			P30s	
13	< 2,0	P0s	49	R			P0s	
	< 2,0	P30s	49	R			P30s	
14	< 2,0	P0s	50	R			P0s	

14	< 2,0	P30s	50	R	P30s
15	< 2,0	P0s	204	R	P0s
	< 2,0	P30s	204	R	P30s
16	< 2,0	P0s	202	R	P0s
	< 2,0	P30s	202	R	P30s
17	< 2,0	P0s	20	R	P0s
	< 2,0	P30s	200	R	P30s
18	< 2,0	P0s	201	R	P0s
	< 2,0	P30s	201	R	P30s
19	< 2,0	P0s	203	R	P0s
	< 2,0	P30s	203	R	P30s
20	< 2,0	P0s	205	R	P0s
	< 2,0	P30s	205	R	P30s
P = 1 <sup>er</sup> échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 <sup>e</sup> échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

#### BILAN

Points d'eau analysés : 20

Points d'eau conformes en tout temps : 17

Points d'eau retirés: 2

	17 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	6	0	0
Nombre de robinets	11	1	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.