

Nom de l'établissement : École del'Escalade 2 (108)
365 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII, Québec, QC

Date de l'échantillonnage : 2020-09

| Nb point d'eau | Concentration | Échantillon | Local | Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet) | Interventions effectuées | Date | TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon | TEST APRÈS CORRECTIF Concentration |
|--|---------------|-------------|---------|---|--------------------------|------------|--|--|
| 1 | < 2,0 | P0s | CORR1-0 | A | | | P0s | |
| | < 2,0 | P30s | CORR1-0 | A | | | P30s | |
| 2 | < 2,0 | P0s | CORR1-0 | A | | | P0s | |
| | < 2,0 | P30s | CORR1-0 | A | | | P30s | |
| 3 | < 2,0 | P0s | CORR3-0 | A | | | P0s | |
| | < 2,0 | P30s | CORR3-0 | A | | | P30s | |
| 4 | < 2,0 | P0s | CORR3-0 | A | appareil nettoyé | 2020-09-02 | P0s | < 2,0 |
| | 5,2 | P30s | CORR3-0 | A | | | P30s | < 2,0 |
| 5 | < 2,0 | P0s | CORR3-0 | A | | | P0s | |
| | 3,8 | P30s | CORR3-0 | A | | | P30s | |
| 6 | < 2,0 | P0s | CORR3-0 | A | | | P0s | |
| | 3,4 | P30s | CORR3-0 | A | | | P30s | |
| 7 | < 2,0 | P0s | CORR1-1 | A | | | P0s | |
| | < 2,0 | P30s | CORR1-1 | A | | | P30s | |
| 8 | 2,3 | P0s | 112 | R | | | P0s | |
| | < 2,0 | P30s | 112 | R | | | P30s | |
| P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu. | | | | | | | | |

BILAN

Points d'eau analysés : 8

Points d'eau conformes en tout temps : 8

| | 8 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l | 0 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l | 0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l |
|--|--|--|--|
| Nombre d'abreuvoirs | 7 | 0 | 0 |
| Nombre de robinets | 1 | 0 | 0 |
| Mesure entreprise et identification | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable. | Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire. | Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains. |