

Nom de l'établissement : École Guillaume-Mathieu (020)
615, avenue Hélène-Paradis, Qc

Date de l'échantillonnage : 2020-06

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	2,8 < 2,0	P0s P30s	203	R R			P0s P30s	
2	6,2 < 2,0	P0s P30s	203 203	A A	appareil retiré		P0s P30s	N/A
3	7,8 < 2,0	P0s P30s	202 202	R R	appareil remplacé	2020-06-09	P0s P30s	2,3 < 2,0
4	5,9 < 2,0	P0s P30s	202 202	A A	appareil retiré		P0s P30s	N/A
5	4,5 < 2,0	P0s P30s	201 201	R R				
6	11,5 < 2,0	P0s P30s	201 201	A A	appareil retiré			N/A
7	3,3 < 2,0	P0s P30s	COR-210 COR-210	A A				
8	4,2 < 2,0	P0s P30s	COR-210 COR-210	A A				
9	3,6 < 2,0	P0s P30s	COR-210 COR-210	A A				
10	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	120 120	R R				
11	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	COR-100 COR-100	A A				
12	< 2,0 < 2,0	P0s P30s	COR-100 COR-100	A A				

13	< 2,0	P0s	COR-100	A	
	< 2,0	P30s	COR-100	A	
14	< 2,0	P0s	COR-100	A	
	< 2,0	P30s	COR-100	A	
15	< 2,0	P0s	COR-100	A	
	< 2,0	P30s	COR-100	A	
16	< 2,0	P0s	COR-100	A	
	< 2,0	P30s	COR-100	A	
17	< 2,0	P0s	106	R	
	< 2,0	P30s	106	R	
P = 1 ^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2 ^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.					

BILAN

Points d'eau analysés : 17

Points d'eau conformes en tout temps : 14

Points d'eau retirés : 3

	14 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	0 résultat non conforme P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	9	0	0
Nombre de robinets	5	0	0
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.