

Date de l'échantillonnage : 2020-05

Nb point d'eau	Concentration	Échantillon	Local	Type de point d'eau A (Abreuvoir) R (Robinet)	Interventions effectuées	Date	TEST APRÈS CORRECTIF Échantillon	TEST APRÈS CORRECTIF Concentration
1	< 2,0	P0s	74	R			P0s	
	< 2,0	P30s	74	R			P30s	
2	< 2,0	P0s	69	A			P0s	
	< 2,0	P30s	69	A			P30s	
3	2,8	P0s	CORR4-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR4-1	A			P30s	
4	< 2,0	P0s	CORR1-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR1-1	A			P30s	
5	< 2,0	P0s	CORR1-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR1-1	A			P30s	
6	< 2,0	P0s	CORR1-1	R			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR1-1	R			P30s	
7	3,4	P0s	CORR2-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR2-2	A			P30s	
8	< 2,0	P0s	CORR2-2	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR2-2	A			P30s	
9	< 2,0	P0s	CORR7-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR7-1	A			P30s	
10	< 2,0	P0s	CORR7-1	A			P0s	
	< 2,0	P30s	CORR7-1	A			P30s	
11	< 2,0	P0s	13	R			P0s	
	< 2,0	P30s	13	R			P30s	
12	4,9	P0s	11A	R	robinet à remplacer		P0s	
	7,7	P30s	11A	R			P30s	

13	2,6	P0s	11A	R	P0s
	< 2,0	P30s	11A	R	
14	4,5	P0s	11A	R	P0s
	2,4	P30s	11A	R	P30s
15	3,9	P0s	11A	A	P0s
	< 2,0	P30s	11A	A	P30s
16	< 2,0	P0s	5	R	P0s
	< 2,0	P30s	5	R	P30s
17	4,4	P0s	97	R	P0s
	< 2,0	P30s	97	R	P30s
18	3,8	P0s	96	R	P0s
	< 2,0	P30s	96	R	P30s
19	< 2,0	P0s	101	A	P0s
	< 2,0	P30s	101	A	P30s
20	< 2,0	P0s	101	A	P0s
	< 2,0	P30s	101	A	P30s
21	< 2,0	P0s	101	A	P0s
	< 2,0	P30s	101	A	P30s
22	5,0	P0s	111	R	P0s
	< 2,0	P30s	111	R	P30s
23	62,0	P0s	115	R	robinet à remplacer
	5,3	P30s	115	R	
24	4,3	P0s	103	R	robinet à remplacer
	6,1	P30s	103	R	
25	7,7	P0s	247	R	robinet à remplacer
	8,0	P30s	247	R	
26	6,9	P0s	233	R	robinet à remplacer
	4,0	P30s	233	R	
<p>P = 1^{er} échantillon (P0s) - 250 ml - sans écoulement après au moins 6 h de stagnation. P30 = 2^e échantillon (P30s) - 250 ml - après 30 secondes d'écoulement continu.</p>					

BILAN

Points d'eau analysés : 26

Points d'eau conformes en tout temps : 21

	21 résultats conformes en tout temps P0s ≤ 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	1 résultat conforme seulement après 30 secondes P0s > 5 ug/l P30s ≤ 5 ug/l	4 résultats non conformes P30s > 5 ug/l
Nombre d'abreuvoirs	12	0	0
Nombre de robinets	9	1	4
Mesure entreprise et identification	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne que ces points sont désignés eau potable.	Les points d'eau demeurent accessibles. Un autocollant mentionne qu'il faut faire couler l'eau 1 minute avant de la boire.	Les points d'eau sont condamnés. Un autocollant mentionne que l'eau à ces endroits doit être utilisée seulement pour se laver les mains.