

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2-012
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	87
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:14	8:29	8:51
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	8
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	501	856	588
Humidité relative (%)	16	21	10
Température (°C)	21	11	18

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2-025
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	51
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:16	8:33	8:55
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	492	1 007	516
Humidité relative (%)	11	14	10
Température (°C)	21	22	15

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	3-008
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	51
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:08	8:25	8:47
Nombre d'occupants	1	23	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	511	1 209	912
Humidité relative (%)	11	15	15
Température (°C)	21	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	3-022
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	51
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:06	8:22	8:43
Nombre d'occupants	0	23	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	494	1 202	1 099
Humidité relative (%)	12	19	15
Température (°C)	19	21	20