

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	1-064
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	6:36	8:45	9:08
Nombre d'occupants	0	17	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	418	806	503
Humidité relative (%)	12	12	11
Température (°C)	20	21	10

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	1-039
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	6:41	8:34	8:54
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	407	806	503
Humidité relative (%)	10	15	10
Température (°C)	21	22	15

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2-102
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	6:43	8:31	8:52
Nombre d'occupants	0	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	31	51
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	414	1 047	837
Humidité relative (%)	10	13	11
Température (°C)	20	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2-122
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	84
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	6:45	8:28	8:49
Nombre d'occupants	0	21	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	434	851	796
Humidité relative (%)	13	11	12
Température (°C)	20	22	20