

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	13
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	71
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:04	8:26	8:46
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	610	788	718
Humidité relative (%)	71	44	35
Température (°C)	16	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	5
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:11	8:24	8:46
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	520	921	766
Humidité relative (%)	52	36	29
Température (°C)	18	21	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	37
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:14	8:22	8:44
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	600	1 330	1 423
Humidité relative (%)	53	53	46
Température (°C)	20	22	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	43
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:17	8:20	8:41
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	527	1 178	1 283
Humidité relative (%)	47	52	41
Température (°C)	20	21	23