

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	505
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:33	8:30	8:50
Nombre d'occupants	1	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	507	964	660
Humidité relative (%)	21	29	24
Température (°C)	22	22	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	410
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	77
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:38	8:28	8:48
Nombre d'occupants	1	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	50	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	489	679	630
Humidité relative (%)	24	25	24
Température (°C)	21	20	19

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	315
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:41	8:25	8:45
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	608	877	608
Humidité relative (%)	29	30	22
Température (°C)	21	20	19

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	325
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	58
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:47	8:34	8:54
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	440	840	547
Humidité relative (%)	20	23	21
Température (°C)	20	22	18