



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	24
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:27	8:50	9:10
Nombre d'occupants	0	7	6
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	407	585	536
Humidité relative (%)	10	11	13
Température (°C)	22	21	16

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	25
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:53	9:13
Nombre d'occupants	0	7	6
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	406	632	486
Humidité relative (%)	10	11	12
Température (°C)	22	22	11

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	16
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:17	8:45	9:05
Nombre d'occupants	0	6	6
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	401	575	428
Humidité relative (%)	10	11	15
Température (°C)	20	21	10

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	19
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	62
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:22	8:43	9:03
Nombre d'occupants	0	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	389	600	439
Humidité relative (%)	10	10	12
Température (°C)	22	23	12