

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	30
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:00	8:54	9:17
Nombre d'occupants	1	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	526	810	654
Humidité relative (%)	38	20	15
Température (°C)	11	20	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	27
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	57
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:03	8:59	9:01
Nombre d'occupants	4	8	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	526	1 020	662
Humidité relative (%)	22	22	16
Température (°C)	18	21	19

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	13
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	55
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:07	9:04	9:25
Nombre d'occupants	3	9	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	439	736	402
Humidité relative (%)	15	15	10
Température (°C)	19	21	12

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	1
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:11	9:08	9:28
Nombre d'occupants	0	5	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	461	868	520
Humidité relative (%)	16	32	28
Température (°C)	19	20	15