

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|-------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 108 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire - Classe EHDAA |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 65 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:26 | 8:26 | 8:46 |
| Nombre d'occupants | 0 | 8 | 6 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 383 | 730 | 574 |
| Humidité relative (%) | 33 | 23 | 22 |
| Température (°C) | 16 | 21 | 19 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 212 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:35 | 8:24 | 8:44 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 392 | 1 225 | 640 |
| Humidité relative (%) | 17 | 28 | 23 |
| Température (°C) | 21 | 21 | 18 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 216 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 58 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:33 | 8:22 | 8:42 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 389 | 1 009 | 618 |
| Humidité relative (%) | 20 | 30 | 22 |
| Température (°C) | 19 | 20 | 19 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 215 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 60 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:31 | 8:20 | 8:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 389 | 998 | 675 |
| Humidité relative (%) | 23 | 37 | 23 |
| Température (°C) | 19 | 18 | 19 |