

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 108 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 62 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:00 | 8:20 | 8:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 25 | 25 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 550 | 1 119 | 496 |
| Humidité relative (%) | 31 | 38 | 30 |
| Température (°C) | 21 | 21 | 13 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 110 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 61 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:04 | 8:23 | 8:43 |
| Nombre d'occupants | 0 | 23 | 23 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 550 | 1 158 | 492 |
| Humidité relative (%) | 28 | 36 | 32 |
| Température (°C) | 21 | 21 | 12 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 212 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 62 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:07 | 8:26 | 8:46 |
| Nombre d'occupants | 0 | 26 | 26 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 550 | 1 158 | 492 |
| Humidité relative (%) | 28 | 36 | 32 |
| Température (°C) | 21 | 21 | 12 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 8 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 6:57 | 8:29 | 8:49 |
| Nombre d'occupants | 0 | 16 | 16 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 446 | 1 060 | 1 092 |
| Humidité relative (%) | 24 | 31 | 34 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 21 |